

西湖景区苏东坡纪念馆、唐云艺术馆
和西湖博物馆夜景灯光提升
答疑（补充）文件

招标编号:JQ4111720230602001

415178

招标人：杭州西湖博物馆总馆（西湖学研究院、杭州西湖风景名胜区网宣中心）（盖章）

招标代理机构：浙江泛亚工程咨询有限公司（盖章）

日期：2023年06月07日

各投标人：

1、本项目招标文件修订中 四、招标人的特殊要求“技术标准和要求”

中附件 1：《资信标评审中的检测报告具体要求》，由原先的：

序号		检测项目	参数要求	检测结果
1	VHF3 瓦楞灯	防护等级	高于或等于 IP65	
		整灯白光光效	$\geq 100\text{lm/w}$	
		整灯有效光通量	$\geq 8000\text{lm}$	
		功率	80w	
2	LHY2 线型投光灯	防护等级	高于或等于 IP65	
		整灯白光光效	$\geq 100\text{lm/w}$	
		整灯有效光通量	$\geq 3000\text{lm}$	
		功率	30w	
3	BPW3 线型地埋灯	防护等级	高于或等于 IP65	
		整灯白光光效	$\geq 100\text{lm/w}$	
		整灯有效光通量	$\geq 1000\text{lm}$	
		功率	10w	
1、要求提供由具备 CMA 资质的第三方检验机构出具的检测报告。2、额定功率的偏差在国家标准允许的范围内（在额定电压和额定频率下工作时，其实际消耗的功率与额定功率之差应不大于 15%或 0.5w）视为符合功率参数				

调整为：

序号	灯具名称	检测项目	参数要求	检测结果
1	VHF3 瓦楞灯	防护等级	高于或等于 IP65	
		整灯白光光效	$\geq 100\text{lm/w}$	
		整灯有效光通量	$\geq 300\text{lm}$	
		功率	3w	
2	LHY2 线型投光灯	防护等级	高于或等于 IP65	
		整灯白光光效	$\geq 100\text{lm/w}$	

		整灯有效光通量	$\geq 2000lm$	
		功率	20w	
3	BPW3 线型地埋灯	防护等级	高于或等于 IP67	
		整灯白光光效	$\geq 100lm/w$	
		整灯有效光通量	$\geq 3000lm$	
		功率	30w	
<p>1、要求提供由具备 CMA 资质的第三方检验机构出具的检测报告。2、额定功率的偏差在国家标准允许的范围内（在额定电压和额定频率下工作时，其实际消耗的功率与额定功率之差应不大于 15%或 0.5w）视为符合功率参数</p>				

415178