

西湖景区花港观鱼及杨公堤沿线夜 景灯光提升

答疑（补充）文件

招标编号: JQ4110220230605001

074788

招标人: 杭州西湖风景名胜区花港管理处 (盖章)

招标代理机构: 浙江泛亚工程咨询有限公司 (盖章)

日期: 2023 年 06 月 07 日

各投标人：

1、本项目招标文件修订中 四、招标人的特殊要求“技术标准和要求”

中附件 1：《资信标评审中的检测报告具体要求》，由原先的：

序号		检测项目	参数要求	检测结果
1	YHW8 腰鼓灯	防护等级	高于或等于 IP65	
		整灯白光光效	$\geq 100\text{lm/w}$	
		整灯有效光通量	$\geq 8000\text{lm}$	
		功率	80w	
2	VHF3 瓦楞灯	防护等级	高于或等于 IP65	
		整灯白光光效	$\geq 100\text{lm/w}$	
		整灯有效光通量	$\geq 3000\text{lm}$	
		功率	30w	
3	LHY2 线型投光灯	防护等级	高于或等于 IP65	
		整灯白光光效	$\geq 100\text{lm/w}$	
		整灯有效光通量	$\geq 1000\text{lm}$	
		功率	10w	
1、要求提供由具备 CMA 资质的第三方检验机构出具的检测报告。2、额定功率的偏差在国家标准允许的范围内（在额定电压和额定频率下工作时，其实际消耗的功率与额定功率之差应不大于 15%或 0.5w）视为符合功率参数				

调整为：

序号	灯具名称	检测项目	参数要求	检测结果
1	YHW8 腰鼓灯	防护等级	高于或等于 IP67	
		整灯白光光效	$\geq 100\text{lm/w}$	
		整灯有效光通量	$\geq 8000\text{lm}$	
		功率	80w	
2	VHF3 瓦楞灯	防护等级	高于或等于 IP65	
		整灯白光光效	$\geq 100\text{lm/w}$	

		整灯有效光通量	$\geq 3001\text{lm}$	
		功率	3w	
3	LHY2 线型投光灯	防护等级	高于或等于 IP65	
		整灯白光光效	$\geq 100\text{lm/w}$	
		整灯有效光通量	$\geq 20001\text{lm}$	
		功率	20w	
<p>1、要求提供由具备 CMA 资质的第三方检验机构出具的检测报告。2、额定功率的偏差在国家标准允许的范围内（在额定电压和额定频率下工作时，其实际消耗的功率与额定功率之差应不大于 15%或 0.5w）视为符合功率参数</p>				

074788